

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	WICBE-VN/4-1,2-1,5	Fecha:	13/04/2018	Revisión:	
Referencia:	TL 8230	Cumplimiento Norma/s:	CEI EN 61230				

Descripción:

Equipo de puesta a tierra y en cortocircuito para cuadros de baja tensión sin tensión.

Equipo de puesta a tierra y en cortocircuito para cuadros de baja tensión sin tensión..

CONFORME A LA NORMA CEI EN 61230

Icc 4 kA/1s

Equipo compuesto por:

- 4) Pinzas de contacto aisladas 3214, de cabezal hexagonal (M5 a M12) de 10mm a 19mm.
- 4) Cable de cobre extra flexible de 25mm² y 1,20 metros de longitud, recubierto de funda transparente. Estos cables son los que une a las pinzas con el conector "cuadrifurcación".
- 1) Conector de "cuadrifurcación" protegido por una

campana de caucho.

- 1) Cable de cobre extra flexible de 25mm² y 1,50 metros de longitud, recubierto de funda transparente. Este cable es que une el conector "cuadrifurcación" con el torno de tierra.

- 1) Torno de tierra de capacidad 22mm.

- 1) Caja en PVC para su transporte.

TRANLUZ®



Óddział - Polska

Tel.(+48) 609027109 - Fax.(+48) 17 7852369
Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1) , Rzeszów

Central España

Tel.(+34) 954 367290 - Fax.(+34) 954 356773
P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

