

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	WIPC22/4-0,6/35-2/25-MT33	Fecha:	13/04/2018	Revisión:	
Referencia:	TLF487	Cumplimiento Norma/s:	CEI EN 61230				

Descripción:

Equipo de puesta a tierra y en corto circuito para cuadros eléctricos de baja tensión.

Equipo de puesta a tierra y en corto circuito para cuadros eléctricos de baja tensión.

Icc: 8 kA eff/1s


Compuesto por:

- 4 Pinzas de contacto PC22, cierre por tornillo, de capacidad para redondo y pletina hasta 22mm. Fabricada en latón estampado para alta intensidad de corriente. Cogida hexagonal CH12.
- 1 Empuñadura aislada con cabezal "EF" polivalente hexagonal CH12 y rosca M-10
- 3 Cables de cobre extraflexible de conexión entre las 4 pinzas con cubierta de PVC transparente y de sección 35mm², longitud de 0,60 metros. En sus extremidades terminal de cobre estampado y reforzados con termorretráctil transparente.

- 1 Cable de cobre extraflexible de conexión entre la 1ª pinza y el torno de tierra, con cubierta de PVC transparente y de sección 25mm², longitud de 2,00 metros. En sus extremidades terminal de cobre estampado y reforzados con termorretráctil transparente..

- 1 Torno de tierra de capacidad hasta 33mm.

- 1 Caja metálica para su transporte.



Óddział - Polska

Tel.(+48) 609027109 - Fax.(+48) 17 7852369
Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1) , Rzeszów

Central España

Tel.(+34) 954 367290 - Fax.(+34) 954 356773
P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

