

|                  |                |                       |       |        |            |           |  |
|------------------|----------------|-----------------------|-------|--------|------------|-----------|--|
| Ficha Realizada: | J. A. G.       | Código:               | MT 33 | Fecha: | 03/12/2018 | Revisión: |  |
| Referencia:      | <b>TL 3867</b> | Cumplimiento Norma/s: |       |        |            |           |  |

## Descripción:

### Torno de tierra de capacidad hasta 33mm de cierre.

Torno para equipo de puesta a tierra y en cortocircuito.

Certificado de prueba de corto circuito realizado en el Instituto Electro-Técnico Nacional Galileo Ferraris de Torino.

Fabricado en latón estampado.


Tornillo de cierre en acero protegido con tratamiento anti oxidación.

Componente de diversos Equipos de Puesta a tierra certificados de acuerdo a la Norma CEI EN 61230 (CEI IEC1230).

Capacidad de cierre hasta 33 mm.

Icc max: 40 kA eff / 1 s

Conforme con la prescripción técnica de ENEL.



#### Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369  
Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów

#### Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773  
P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

