

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	RMT3090/U	Fecha:	03/12/2018	Revisión:	
Referencia:	TLG654	Cumplimiento Norma/s:	CEI IEC 61243-1				

Descripción:

Verificador Óptico - Acústico con rango de tensión de 60 a 150 Kv.

Detector de ausencia / presencia de tensión con señal sonora y luminosa.

TENSION DE UTILIZACION: 60-150 kv.

Válido para uso en interior y exterior.

Doble señalización de presencia de tensión, acustica y luminosa intermitente por mediante dos led rojos.

Ausencia de tensión indicada por el led verde permanentemente encendido.

Batería descargada indicada por el led naranja encendido.

DISPOSITIVO DE AUTOCONTROL INCORPORADO para la verificación del buen funcionamiento del aparato antes del uso.

Carcasa en material plástico.

Puntal de contacto metálico en forma de V.

Cabezal universal tipo "U" para el acople sobre la pértiga aislante.

Alimentacion: batería alcalina 9 V.

Verificador suministrado en contenedor metalico con alojamiento interior de espuma.

CONFORME A LA NORMA INTERNACIONAL CEI IEC 61243-1

CONFORME A LA NORMA INTERNACIONAL EN 50121-4 y EN 61326 - EMC para el marcado.



Óddzial - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369

Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1) , Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773

P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

